



NR	WYSZCZEGÓLNIENIE	ILOŚĆ
1	BUDYNEK STACJI ODWADNIANIA OSADU	
2	WIRÓWKA DEKANTACYJNA STOŻKOWO-CYLINDRYCZNA Z NAPĘDEM o parametrach: $Q=5-15\text{ m}^3/\text{h}$, $n=2500\text{ obr/min}$, masa 2600 kg NOXON	1 szt.
3	PRZENOŚNIK ŚLIMAKOWY PST typ U320, L=2680 mm	1 szt.
4	POMPA OSADU o parametrach: $Q=3-15\text{ m}^3/\text{h}$, $p=1\text{ bar}$, $n=52-299\text{ obr/min}$, N=3,0 kW	1 szt.
5	INSTALACJA PRZYGOTOWANIA I DOZOWANIA ROZTWORU POLIELEKTROLITU o parametrach: $Q=3,0\text{ m}^3/\text{h}$	1 szt.
6	POMPA POLIELEKTROLITU o parametrach: $Q=0,7-3,0\text{ m}^3/\text{h}$ N=1,1 kW, $p=1\text{ bar}$	1 szt.
7	SZAFKA ELEKTRYCZNA ZE STEROWNIKIEM	1 szt.
8	POMOST OBSŁUGOWY	
9	PRZYCZEPA SAMOWYŁADOWCZA 4t	1 szt.
10	FUNDAMENT POD SILOS WAPNA	1 szt.
11	SILOS WAPNA	1 szt.
12	PRZENOŚNIK ŚLIMAKOWY PS-250	1 szt.
13	PRZENOŚNIK ŚLIMAKOWY PS-150	1 szt.
14	PRASA	1 szt.
15	ZBIORNIK OSADU I Z POMPA ZATAPIANA I MIESZADŁEM	1 szt.