

Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń oraz zasady dopłat za ich przekroczenie.

1. Dopuszczalne stężenia podstawowych parametrów, które mogą być badane w nieczystościach ciekłych dowożonych do stacji zlewnej w ramach okresowej kontroli stanu i składu ścieków:

- temperatura	-	35 °C
- odczyn (pH)	-	6,5-9,5
- CHZT	-	2000 mg O ₂ /l
- BZT ₅	-	800 mg O ₂ /l
- Zawiesina ogólna	-	1000 mg/l
2. Wartości stężeń pozostałych wskaźników zanieczyszczeń w nieczystościach ciekłych wprowadzanych do stacji zlewnej nie mogą przekraczać wartości określonych w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. z 2006 r., nr 136, poz. 964).
3. Podstawą stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych stężeń wskaźników zanieczyszczeń w nieczystościach ciekłych dowożonych stanowią wyniki laboratoryjnych analiz parametrów fizyko-chemicznych próbek ścieków.
4. W przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnego składu (jakości) dostarczonych nieczystości ciekłych Odbiorca prześle Dostawcy w terminie 14 dni roboczych wyniki analiz laboratoryjnych wraz z naliczeniem stawki opłaty dodatkowej.
5. Wysokość opłaty pieniężnej jest zależna od stanu i składu ścieków wprowadzanych do stacji zlewnej.
6. Podstawę stwierdzenia jakości ścieków stanowią wyniki pomiaru stanu i składu nieczystości ciekłych:
 - w przypadku temperatury – pomiar dokonany na miejscu w stacji zlewnej.
 - pozostałe wskaźniki – wyniki pomiarów jednorazowej próby ścieków wykonanych przez zakładowe laboratorium oczyszczalni ścieków.
7. Wysokość opłaty nalicza się za pełny, poddany kontroli zrzut nieczystości ciekłych do stacji zlewnej.
8. Ustala się następujące stawki opłat pieniężnych za 1 m³ ścieków wprowadzanych do punktu zlewego:
 - a) za przekroczenie temperatury o mniej niż 10 °C - zwiększenie o 100 % stawki podstawowej za 1 m³ ścieków
 - b) za przekroczenie temperatury o więcej niż 10 °C – zwiększenie o 200 % stawki podstawowej za 1 m³ ścieków
 - c) za przekroczenie wartości odczynu pH o mniej niż 0,5 pH- zwiększenie o 150 % stawki podstawowej za 1 m³ ścieków
 - d) za przekroczenie wartości odczynu pH o więcej niż 0,5 pH – zwiększenie o 200 % stawki podstawowej za 1 m³ ścieków
 - e) za przekroczenie wartości jednego z pozostałych wskaźników o mniej niż 100 % - zwiększenie o 100 % stawki podstawowej za 1 m³ ścieków

- f) za przekroczenie wartości jednego z pozostałych wskaźników o więcej niż 100 % - zwiększenie o 200 % stawki podstawowej za 1 m³ ścieków
 - g) za przekroczenie wartości jednego z pozostałych wskaźników o więcej niż 300 % - zwiększenie o 300 % stawki podstawowej za 1 m³ ścieków
9. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych stężeń kilku wskaźników zanieczyszczeń opłata dodatkowa będzie naliczana tylko dla wskaźnika, który pociąga za sobą najwyższą z opłat jednostkowych.
 10. W przypadku naliczenia opłaty dodatkowej Dostawca obciążony będzie również kosztami kontroli laboratoryjnej próbki nieczystości ciekłych, w której stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych stężeń wskaźników zanieczyszczeń.
 11. Warunki zezwolenia na zrzut nieczystości ciekłych mogą być zmienione po 14-dniowym okresie wypowiedzenia przez stronę.
 12. Opłata dodatkowa podlega zapłacie przez Dostawcę na podstawie faktury wystawionej przez Odbiorcę.